



B100 Wärmehähler Multical 602 Batterie M-Bus

** Verbindung zu Zähler wird durch Techem (Schweiz) AG gemacht

X100 AP-Abzweigdose plombierbar (z.B. Woertz 78x78 mm)
 Montage und Lieferung bauseitig
 Montage in unmittelbarer Nähe des Zählers
 Klemmen in Abzweigdose: Litzen Wago weiss, Einheits-Nr. 157812384
 Wago-Klemme Einheits-Nr. 157812484

Anschlüsse: 24V (weiss), 24V (blau), M (türkis), M (violett)

W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)

Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden



Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Wärmehähler MC602 Batt/M-Bus

Anlage:

V 1.0
 30.03.2015