


B100	Kältezähler 3.2.1 / Multical 302 M-Bus
**	Verbindung zu Zähler wird durch Techem (Schweiz) AG gemacht
X100	AP-Abzweigdose plombierbar (z.B. Woertz 78x78 mm) Montage und Lieferung bauseitig Montage in unmittelbarer Nähe des Zählers Klemmen in Abzweigdose: Litzen Wago weiss, Einheits-Nr. 157812384 Wago-Klemme Einheits-Nr. 157812484
	Anschlüsse: 24V (weiss), 24V (blau), M (türkis), M (violett)
W800	M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)
	Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

	Urdorf 043 455 65 00 Münchenstein 061 337 20 00 Niederwangen 031 980 49 49 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50	Kältezähler 3.2.1 / MC302 M-Bus	
		Anlage:	V 1.0 07.05.2015