



- A800 M-Bus Zentrale ohne Display
- W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)  
M+ (türkis), M- (violett)
- X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe  
Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

**techem**

Urdorf 043 455 65 00  
Münchenstein 061 337 20 00  
Niederwangen 031 980 49 49  
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

**M-Bus Zentrale PWx 150 / 250**

151150, 151251

Anlage:

V 1.1  
20.11.2013