



- A800 M-Bus Zentrale ohne Display
- A801 Trafo 230 V / 24 V AC
  
- W800 M-Bus Verbindungskabel (Typ U72 1x4x0,8mm)  
M+ (türkis), M- (violett)
  
- X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe
  
- \*\* Bei Trasseverlegung abgeschirmtes Kabel verwenden

Achtung: Das Einschalten der Betriebsspannung 230 Volt darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

	Urdorf                    043 455 65 00 Münchenstein            061 337 20 00 Niederwangen            031 980 49 49 Le Mont-sur-Lausanne   021 925 70 50	<b>M-Bus Zentrale Relay 20 Display/Datenlogger</b>	153020
	Anlage:		V 1.1 29.01.2013