




Versorgung Multical 403 und Multical 603


Modulsteckplatz 2 \ Modulsteckplatz 1		00	10	20	30	52	11	21	40	43	66	67	94	60	81	82	
		00	Kein Modul														
10	Daten + 2 Impulseingänge (In-A, In-B) 00377181																
20	M-Bus, konfigurierbar + 2 Impulseingänge (In-A, In-B) 00377180																
30	Wireless M-Bus, 868 MHz + 2 Impulseingänge (In-A, In-B) 00377218/19																
52	LoRaWAN wireless 00377215																
11	Daten + 2 Impulseausgänge (Out-C, Out-D) 00377182																
21	M-Bus, konfigurierbar + 2 Impulseausgänge (Out-C, Out-D) 00377195																
40	Analoges Ausgangsmodul 2 x 0/4...20 mA (separate Speisung Modul 24 VAC) 00377188																
43	PQT Controller (separate Speisung Modul 24 VAC) 00377210																
66	BACnet MS/TP (RS-485) + 2 Impulseingänge (In-A, In-B) 00377185																
67	Modbus RTU (RS-485) + 2 Impulseingänge (In-A/In-B) 00377183																
94	KNX Modul Lingg & Janke 00377194																
60	Lon FTX3 + 2 Impulseingänge (In-A/In-B) 00377201																
81	BACnet IP + 2 Impulseingänge (In-A/In-B) ¹⁾																
82	Modbus TCP/IP + 2 Impulseingänge (In-A/In-B) 00377280																

Version 04/2021 - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten - 06.04.2021

Multical 403 ist nur mit einem Steckplatz ausgestattet!

 Nur für **Multical 603** geeignet!

 Batterieversorgung **00377144**

 Netzversorgung (24 VAC oder 230 VAC) **00377143 / 00377142**

 High-Power SMPS (230 VAC) **00377197**

1) auf Anfrage